

## ТСЖ «Покровское»

Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в МКД и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах по состоянию на 01.11.2014г.

№ п/п	Дата	Выявленное нарушение
1.	14.02.2012	<b>Ненадлежащее предоставление коммунальной услуги по отоплению.</b> А именно: в квартирах № 3, 4, 76, 80 температура воздуха составила +14 - +16 °С
2.	03.04.2012	<b>Ненадлежащее техническое содержание общего имущество дома.</b> А именно: захламливание технического этажа бытовым и строительным мусором; необеспечение требуемого санитарного состояния лестничных клеток; ненадлежащее обеспечение освещенности искусственным светом лестничных клеток.
3.	03.04.2012	<b>Ненадлежащее техническое содержание общего имущество дома.</b> А именно: отслоения от основания и вздутие кровельного слоя кровли; неплотности по периметру дверных коробок; отслоившаяся по периметру дверных коробок штукатурка; отсутствие местами фурнитуры дверей выхода на переходные балконы; отсутствие отопительного прибора лестничной клетки; неисправное местами остекление оконных заполнений лестничных клеток; трещины штукатурного слоя стен лестничных клеток; расслоение рядов кирпичной кладки; выкрошивание раствора из швов кирпичной кладки балконов.

Председатель Правления



Мамий А.Б.