

Утверждаю:

Директор
ООО «УК «Индустриальный парк
Краснодар»

Аракелян Н.Ю.

« »



Перечень водоохраных и санитарных мероприятий, предусмотренных в зонах санитарной охраны I, II, III поясов с целью охраны подземных вод от загрязнения

Объект: Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» в пос. Дорожный г. Краснодар Краснодарского края

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Срок исполнения п.п. 1-5: незамедлительно с момента строительства проектируемых скважин

Ответственный за эксплуатацию водозабора руководитель сектора водоснабжения и водоотведения ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» Кононенко Борис Николаевич

Источники финансирования собственные средства ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

На всей территории 2-го пояса ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Не допускается:
 - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
 - применение удобрений и ядохимикатов;
 - рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Срок исполнения: постоянно

Ответственный за эксплуатацию водозабора руководитель сектора водоснабжения и водоотведения ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» Кононенко Борис Николаевич

Источники финансирования собственные средства ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар»

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

На всей территории 2-го и 3-го поясов ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Срок исполнения: постоянно

Ответственные за выполнение руководители предприятий и землепользователи


Источники финансирования собственные средства землепользователей

Санитарные мероприятия должны выполняться:

Согласно с п. 1.12. и п. 1.15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия в пределах 2-го и 3-го поясов должны выполняться владельцами объектов, могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Срок исполнения мероприятий: постоянно.

Согласовываю:



Поткин В.В.

0321 883693

ст. Восточная
ул. Абрикосовая 4