

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ОАО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»
С.В. Белухин
2013г.

А К Т
о подготовке систем отопления и горячего водоснабжения по ул. Семилетова, 102 к
отопительному сезону 2013/2014 г.г.

«24» 08 2013 г.

г. Краснодар

Комиссия в составе:

Уполномоченный представитель собственников _____ Брам

начальник района филиала
ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» _____

Составили настоящий акт о том, что в процессе технической подготовки систем центрального отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2013/2014 г.г. по ул. Семилетова, 102 было произведено:

1. Гидропневматическая промывка системы отопления до полного осветления истекающей воды (4-кратная). Промывка производилась по ранее согласованной программе от _____

Представитель филиала ОАО «АТЭК» «КТЭ» _____ Иванов Д.В.

Уполномоченный представитель собственников _____ Брам Фомин Иванов

2. Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры. установлены расчетные дросселирующие устройства и опломбированы. № пломб _____

3. Гидравлическое испытание на прочность и плотность: системы отопления давлением 6,0 кгс/см²; элеваторных узлов и трубопроводов от ввода до них давлением 10,0 кгс/см²; систем горячего водоснабжения давлением _____ кгс/см².

4. Испытание системы горячего водоснабжения на отсутствие перетекания в систему трубопроводов холодного водоснабжения и обратно.

5. Линия циркуляции горячего водоснабжения (не)имеется, наладка произведена (да, нет)

6. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов (да, нет)

Замечания: _____

Настоящий акт является актом готовности к отопительному сезону 2013/2014 г.г. при условии выполнения требований ранее выданного «Уведомления (предписания) о подготовке к отопительному периоду».

уполномоченный представитель
собственников

начальник района филиала
ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» _____

_____ Брам
подпись
_____ Иванов Д.В.
подпись
ОАО «Автономная
техническая компания»
Краснодарский район №1