


Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Реконструкция сетей фекальной канализации Д=1500 мм. по ул. Новороссийской (угол ул. Симферопольской)» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного объекта.
Реконструкция канализационного коллектора в 2 этапа:
- Реконструкция коллектора от камеры с отметками 30.27/26.37 до камеры с отметками 30.60/26.52;
- Реконструкция коллектора от камеры с отметками 30.60/26.52 до камеры с переходом $\varnothing 1000$ в $\varnothing 1500$ с устройством новой камеры.
Рекомендуемый материал труб - полиэтилен ПЗ. Установленный режим водоотведения объекта капитального строительства - круглосуточный, равномерный, в течение суток. Ориентировочная протяженность 321,6 м.



Условные обозначения:

- Границы зон планируемого размещения линейного объекта
- Зона планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Ось сетей водоотведения
- ПК 1+00 - Пикетаж оси водоотведения
- Улично-дорожная сеть
- ул. Новороссийская - Наименования улиц

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Пощенко	05.2021			
Н.контр.	Захаров	05.2021			
ГИП	Яценко	05.2021			

ЮГА-183-2021-ЛО-ППТ

«Реконструкция сетей фекальной канализации Д=1500 мм. по ул. Новороссийской (угол ул. Симферопольской)» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

Проект планировки территории

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1000