

А К Т

о подготовке систем отопления и горячего водоснабжения по ул. Селезнева 102 к отопительному сезону 2017/2018 г.г.

« 2 » августа 2017 г.

г. Краснодар

Комиссия в составе:

Уполномоченный представитель собственников

Председатель управления ТСН «Техсталинский» Токтеминов Т.В.

начальник КЭР филиала

АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

ст. мастер монтажно-испытательного района «Карасунский» Шемрелов А.Е.

Составили настоящий акт о том, что в процессе технической подготовки систем центрального отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2017/2018 г.г. по ул. Селезнева 102 было произведено:

1. Гидропневматическая промывка системы отопления до полного осветления истекающей воды (4-кратная). Промывка производилась по ранее согласованной программе от 1 августа 2017 г.

АО «АТЭК» «КТЭ»
КАРАСУНСКИЙ ЭР
УЛ. АЛТАЙСКАЯ 2/3
ТЕЛ.: 231-07-70

Представитель филиала АО «АТЭК» «КТЭ»

Шемрелов А.Е.

подпись

Уполномоченный представитель собственников

Токтеминов Т.В.

подпись

2. Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры, установлены расчетные дросселирующие устройства и опломбированы, № пломб _____

3. Гидравлическое испытание на прочность и плотность: системы отопления давлением 6,0 кгс/см²; элеваторных узлов и трубопроводов от ввода до них давлением 10,0 кгс/см²; систем горячего водоснабжения давлением _____ кгс/см².

4. Испытание системы горячего водоснабжения на отсутствие перетекания в систему трубопроводов холодного водоснабжения и обратно.

5. Линия циркуляции горячего водоснабжения (не)имеется, наладка произведена (да, нет)

6. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов (да, нет)

Замечания: _____

Настоящий акт является актом готовности к отопительному сезону 2017/2018 гг. при условии выполнения требований ранее выданного «Уведомления (предписания) о подготовке к отопительному периоду».

уполномоченный представитель собственников

Токтеминов Т.В.

подпись

начальник КЭР филиала
АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Шемрелов А.Е.

АО «АТЭК» «КТЭ»
КАРАСУНСКИЙ ЭР
УЛ. АЛТАЙСКАЯ 2/3
ТЕЛ.: 231-07-70