

Утверждаю  
Генеральный директор

ООО «КЭСК»

Нелин И.А.

2024г.



**Перечень водоохраных и санитарных мероприятий,  
предусмотренных в зонах санитарной охраны I, II, III поясов с целью  
охраны подземных вод от загрязнения**

Объект расположен по адресу: мкр. Восточно-Кругликовский г. Краснодар с кадастровыми номерами №23:43:0142047:1311, 23:43:0142047:1313, 23:43:0142047:1314, 23:43:0142047:1315.

**Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения**

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.  
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для

систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Срок исполнения п.п. 1-5: 1-2 кв. 2025 года.

Ответственный за эксплуатацию водозабора начальник участка по эксплуатации ВС и ВО мкр. Восточно-Кругликовский ООО «КЭСК» Дёмин А.С.

Источники финансирования собственные средства ООО «КЭСК»

### **Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения**

На всей территории 2-го пояса ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Срок исполнения: постоянно

Ответственные за выполнение начальник участка по эксплуатации ВС и ВО мкр. Восточно-Кругликовский ООО «КЭСК» Дёмин А.С., администрация Прикубанского внутригородского округа

Источники финансирования собственные средства ООО «КЭСК»

### **Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения**

На всей территории 2-го и 3-го поясов ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при

наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Срок исполнения: постоянно

Ответственные за выполнение руководители предприятий и организацией, землепользователи в пределах 3-го пояса ЗСО

Источники финансирования собственные средства землепользователей

Санитарные мероприятия должны выполняться:

Согласно с п. 1.12. и п. 1.15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия в пределах 2-го и 3-го поясов должны выполняться владельцами объектов, могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Срок исполнения мероприятий: постоянно.